

**Katseprotokoll KL2025/V160315K****Rahvatervise labor****Joogivee keemiline analüüs**

Tellija: Aktsiaselts Saku Maja Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tehnika tn 10, 75501

Veeallika valdaja: Aktsiaselts Saku Maja

Proovivõtu koht: Tänassilma tehnopark VTJ

Proovivõtja: Allan Piho atesteerimistunnistus nr: 2399/23

Veeallika liik: veevärgivesi

Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 28.05.2025 kell: 11:55

Analüüs alustatud: 28.05.2025

Proov toodud laborisse: 28.05.2025 kell: 13:16

Analüüs lõpetatud: 29.05.2025

Proovivõtuprotokoll nr:

Protokoll kinnitatud: **02.06.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Värvus	mg/l Pt	4	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Üldkaredus	mmol/l	1,1	-	EVS-ISO 6059:2017
Elektrijuhtivus	µS/cm	300	2500	EVS-EN 27888:1999
pH	pH ühik	8,1	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Hägusus	NTU	1,5	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Mangaan	µg/l	33	50	RM01:2023
Raud	µg/l	110	200	RM01:2023

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2025/V160315K Lk. nr.1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Reg. nr.: 70008799



10333509

tel: 7 943 600

labor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee